

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
11	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W24											
12		02	PT_volte e esterni		7	250W JM LITIO	8	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	Parete	0	7	1
13		02	PT_volte e esterni		1	250W INDIO JM	1	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	Parete	0	1	0
14		02	PT_facciata		14	Modello non rilevato	14	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	Parete notevole altezza	0	14	0
15		02	P1008	Esterno transito	1	Faro 250W	1	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W		0	1	0
16	1987 MINI Rodio LED - asimmetrico 414910-00 - 54W54											
17		02	PT_volte e esterni		54	70W JM LITIO	54	1987 MINI Rodio LED - asimmetrico 414910-00 - 54W	Parete	0	54	0
18	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178152											
19		02	P1077	Aula 2.0.1	41	2x58W	36	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178		Dali	36	
20		02	P1001	Aula 2.1.1	16	2x58W	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	Pendinate	Dali	16	5
21		02	P1002	Aula 2.1.2	8	2x58W	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	Pendinate	Dali	8	13
22		02	P1003a	Aula 2.1.3	6	2x58W	14	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	Pendinate	Dali	6	8
23		02	P2001	Aula 2.2.2	9	2x36W?	18	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	Plafone	Dali	9	9
24		02	P2002b	Aula 2.2.3	12	2x36W?	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	Plafone	Dali	12	9
25		02	P2002c	Aula 2.2.4	12	2x36W?	21	3F 2LX157222D Linux DR2x22/940 LED DALI UGR L1178	Plafone	Dali	12	9
26	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W115											
27		02	***	Stampante	1	4x18W	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	1	0
28		02	PT045b		1		1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W		on/off	1	0
29		02	PT049	Magazzino	4	4x18W	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	4	0
30		02	PT069d	Transito	6	Panel	6	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	6	0
31		02	PT040abcde	Bagni	2	Panel	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	2	0
32		02	PT036d	Bagni	1	Panel	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	1	0
33		02	PTS001c	Transito	8	Panel	8	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	8	0
34		02	PTS049	Bagni	2	Panel	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	2	0
35		02	037abcd	Bagni	2	Panel LED	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	2	0
36		02	P1022 P1023	Transito	3	4x18W	3	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	3	0
37		02	P1052	Transito	1	4x18W	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	1	0
38		02	P1004c P1003e	Transito	24	4x18W	24	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	24	0
39		02	P2014abcd	Bagni	2	Panel	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incassato	on/off	2	0
40		02	PS005b	Deposito	3	4x18W	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incasso	on/off	3	1
41		02	PS029c,d,e,f	Bagno	4	2x18W	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Incasso	on/off	4	0
42		02	PS034c	Cucina	6	4x18W	6	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	6	0
43		02	PS034a,b	Cucina	15	4x18W	15	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	15	0
44		02	PS033f	Transito	1	4x18W	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0
45		02	PS006	Transito	2	4x18W	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	2	0
46		02	PS044abcd	Bagno	4	4x18W	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone-regolare 31W	on/off	4	0
47		02	PS054	Mensa	5	4x18W	5	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	5	0
48		02	PS059a	Mensa	9	4x18W	9	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	9	0
49		02	PS042	Lavaggio	1	4x18W	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone-regolare 31W	on/off	1	0
50		02	PS059cde	Deposito	4	4x18W	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	4	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
51		02	PS059b	Deposito	2	4x18W	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	2	0
52		02	PS077b	Deposito	1	4x18W	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	Plafone	on/off	1	0
53	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI36											
54		02	PT069c	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
55		02	PT069b	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
56		02	PT069f	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
57		02	PT069g	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
58					10	Panel	10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	10	0
59		02			0		10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	Plafone	Dali	0	10
60	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI72											
61		02	PT070	Ufficio	10	Panel	10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	10	0
62		02	PT029ab PT027a PT089 PT028	Ambulatorio	15		15	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	15	0
63		02	PT036a	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
64		02	PTS006	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
65		02	PTS007	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
66		02	PTS008	Ufficio	9	Panel	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	9	0
67		02	PTS001a	Ufficio	6	Panel	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
68		02	PTS001b	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
69		02	PTS001e	Ufficio	6	Panel	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
70		02	P1005e	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
71		02	P1007	Ufficio	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
72	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI74											
73		02	PT056	Ufficio	6		6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	6	0
74		02	PT047a	Sala Riunioni	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
75		02	PTS002	Sala Riunioni	6	Panel	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
76		02	PTS001d	Ufficio	9	Panel	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	9	0
77		02	P1026	Aula Studio	15	4x18W	15	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	15	0
78		02	P1004l	Ufficio	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
79		02	P2003a	Aula 2.2.5	24	4x18W	26	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	24	2
80	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI292											
81		02	PT057	Sala Audio/Video	2	4x18W	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	0
82		02	PT055	Ufficio	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
83		02	PT051	Sala Video	6	4x18W	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	2
84		02	PT045a	Sala Video	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
85		02	PT052	Ufficio	7	4x18W	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	7	1
86		02	PT044	Ufficio	7	4x18W	11	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	7	4
87		02	PT068	Ufficio	8	Panel	10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	8	2
88		02	PT069a	Ufficio	3	Panel	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	2
89		02	PT069a	Ufficio	4	Panel	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	1
90		02	PT035	Reception	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
91		02	PT032	Ufficio	2	4x18W	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	0
92		02	PTS023a	Ufficio	8	4x18W	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	8	0
93		02	PTS024b	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
94		02	PTS024a	Sala Riunioni	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
95		02	PTS026a	Ufficio	3	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	1
96		02	PTS043	Ufficio	7	4x18W	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	7	2
97		02	PTS042	Ufficio	4	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	2
98		02	P1046	Ufficio	6	Panel	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
99		02	P1047b	Ufficio	8	Panel	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	8	0
100		02	P1019a	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
101		02	P1047a	Ufficio	4	Panel	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
102		02	P1048	Ufficio	8	Panel	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	8	0
103		02	P1019c	Ufficio	5	Panel	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	5	0
104		02	P1019d	Ufficio	6	Panel	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
105		02	P1024	Mensa	2	Panel	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	0
106		02	P1049	Ufficio	6	Panel	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
107		02	P1025	Aula Studio	12	4x18W	12	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	12	0
108		02	P1027	Aula Studio	6	4x18W	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	2
109		02	P1004e	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
110		02	P1003f	Ufficio	2	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	2
111		02	P1003d	Ufficio	2	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	2
112		02	P1003c	Ufficio	6	4x18W	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	2
113		02	P1003g	Ufficio	2	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	2
114		02	P1003h	Ufficio	2	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	2
115		02	P1003b	Ufficio	3	4x18W	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	0
116		02	P1004a	Ufficio	3	4x18W	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	0
117		02	P1004b	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
118		02	P1004n	Sala Riunioni	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
119		02	P1004d	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
120		02	P1005a	Ufficio	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
121		02	P1005h	Archivio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
122		02	P1005b	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
123		02	P1005c	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
124		02	P1005d	Ufficio	6	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	6	0
125		02	P1005f	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
126		02	P1006	Ufficio	4	4x18W	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	2
127		02	P2003e	Ufficio	2	4x18W	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	2	0
128		02	P2003b	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
129		02	P2003c	Ufficio	4	4x18W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
130		02	P2003d	Ufficio	3	4x18W	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
131		02	P2003f	Transito	4	mini quadretti 9W	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	4	0
132		02	P2004a	Ufficio	6		6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	6	0
133		02	P2004b	Ufficio	2		2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	2	0
134		02	P2004d	Ufficio	4		4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	4	0
135		02			0		10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10
136	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 8024											
137		02	***	vano sottoscala	1	nd	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
138		02	PT046	Sala Video	1	1x36W	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Parete	on/off	1	0
139		02	PT079	Deposito	1	1x36W	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Parete	on/off	1	0
140		02	PT087	Locale Tecnico	1		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	1	0
141		02	PT106	Locale Tecnico	1		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	1	0
142		02	PT031c	Locale Tecnico	1		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	1	0
143		02	PT042b	Sottoscala	2		2	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	2	0
144		02	PT041	SCALE	2		2	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	2	0
145		02	PT084	SCALE	1		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	1	0
146		02	PT080	Transito	1		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80		on/off	1	0
147			P1017	Transito	1	1x18W	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Parete	on/off	1	0
148		02	P1004m	Locale Tecnico	1	1x18W	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Parete	on/off	1	0
149		02	PS008	Deposito	4		4	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
150		02	PS005g	Deposito	1		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
151		02	PS072	Deposito	1		1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
152		02	PS003	Locale tecnico A2A	2		2	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
153		02	PS087	Deposito		assente	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone + mettere interruttore	on/off	0	1
154		02	PS049a	Bagni	1	1x36W	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
155	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 8025											
156					3	1x58W??	3	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Parete	on/off	3	0
157		02	PT039	Transito+Scale	4	1x58W	4	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Pendinate	on/off	4	0
158		02	PTS040a	Magazzino	1	1x58W	1	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
159		02	PTS023b		3		3	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80		on/off	3	0
160		02	P1016d	Locale Tecnico	1	2x18W	1	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Parete	on/off	1	0
161		02	P2005b	Deposito	1	2x58W	1	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Incassato	on/off	1	0
162		02	P2005c	Locale Tecnico	1		1	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80		on/off	1	0
163		02	P2012b	Deposito				3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Incassato	on/off	0	0
164		02	PS019b	Deposito	4	1x58W incasso	4	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
165		02	PS019a	Deposito	4	1x58W	4	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
166		02	PS020a	Zona rifiuti	3	1x58W	3	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
167	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 8034											
168		02	PS082	Deposito	1	1x18W	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
169		02	PS005d, c	Deposito	2	1x18W	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
170		02	PS014d,e,f,g	Deposito	4	1x18W	4	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
171		02	PS088 PS015b	Scala	1	2X18W	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
172		02	PS088 PS015b	Scala	1	Disano Vega	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
173		02	PS026	Deposito	1		1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
174		02	PS025b,c	Bagno	2	2x18W	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
175		02	PS075	Transito	3	2x18W	3	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
176		02	PS075	Transito	1	2x18W	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	1
177		02	PS045a	Transito	1	2x18W	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
178		02	PS045b,d	Transito	2	2x18W	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
179		02	PS049bc	Bagni	2	2x18W	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
180		02	PS074d PS061	Deposito	3	2x18W	3	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
181		02	PS064a	Transito	4	2x18W	4	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
182		02	PS094	Transito	4	2x18W	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	Plafone	on/off	4	1
183	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80118											
184		02	PT065	Archivio	2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
185		02	PTS056	Locale Tecnico	6		6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80		on/off	6	0
186		02	P1031		3		3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80		on/off	3	0
187				Vano Tecnico	2		2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80		on/off	2	0
188		02	P2012a	Deposito				3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Incassato	on/off	0	0
189		02	PS013	Deposito	1		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
190		02	PS009	Deposito	1		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
191		02	PS011	Deposito	2		2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
192		02	PS011a	Deposito	4		4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
193		02	PS014a	Transito	11		11	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone		11	0
194		02	PS014c	Deposito	1		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
195		02	PS022	Transito	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
196		02	PS022	Deposito	1	2x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
197		02	PS025a	Bagno	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
198		02	PS027	Transito	4	2x36W	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
199		02	PS033a	Transito	7	2x36W	7	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	7	0
200		02	PS029g	Deposito	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
201		02	PS033b	Deposito	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
202		02	PS033c	Deposito	1	1x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
203		02	PS033g	Transito	1	2x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
204		02	PS034gfde	Locale tecnico	5	2x36W	5	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	5	0
205		02	PS036a	Locale tecnico	4	2x36W	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
206		02	PS036b	Locale tecnico	3	2x36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
207		02	PS039	Locale tecnico	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
208		02	PS041	Lavaggio	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
209		02	PS074a	Deposito	5	2x36W	5	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	5	0
210		02	PS074b	Deposito	4	2x36W	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
211		02	PS074c	Deposito	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
212		02	PS063	Deposito	3	2x36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
213		02	PS062	Deposito	4	2x36W	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
214		02	PS001	Deposito	3	2x36W	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
215		02	PS001b	Deposito	1	2x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
216		02	PS051	Transito	2	2x36W	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
217		02	PS052	Transito	1	2x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
218		02	PS053	Deposito	1	2x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
219		02	PS055	Deposito	1	2x36W	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
220		02	PS057	Deposito	10	2x36W	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	10	0
221		02			0		10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	Plafone	on/off	0	10
222	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 8077											
223		02	PT105	Vano esterno studio	2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Parete	on/off	2	0
224		02	PT103	Vano esterno studio	2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Parete	on/off	2	0
225		02	PT014a	Locale Tecnico	4		4	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80		on/off	4	0
226		02	PTS013	Locale Tecnico con UPS	13	2x58W	13	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	13	0
227		02		Locale Tecnico	1	2x58W	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Pendinate	on/off	1	0
228		02	P2011	Ufficio	4		4	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Incassato	on/off	4	0
229		02	P2010	Ufficio	4		4	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Incassato	on/off	4	0
230		02	PS014b	Deposito	8	2x58W	10	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	8	2
231		02	PS068 PS071	Locale tecnico	4	2x36W	4	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	4	0
232		02	PS015a	Locale tecnico	3	2x58W	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
233		02	PS016	Locale tecnico	1	2x58W	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
234		02	PS017	Locale tecnico	3	2x58W	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
235		02	PS028a		2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
236		02	PS028b		2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
237		02	PS021		3	2x58W	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
238		02	PS020b	Transito	2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
239		02	PS024	Bagno	2	2x58W	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
240		02	PS029b	Deposito	1	2x58W	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
241		02	PS073	Deposito	1	2x58W	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
242		02	PS030	Deposito	1	2x58W	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
243		02	PS029a	Deposito	2	2X58w	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	2	0
244		02	PS048	Lavaggio	1	2x58W	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	1	0
245		02	PS065	Deposito	3	2x58W	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	3	0
246		02	PS002	Deposito	6	2x58W	6	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	Plafone	on/off	6	0
247	3F Travetta LED DI 1x30W LGS - DALI-CRI90 cod 11571, idoneo per VIDEOTERMINALI126											
248		02	PTS034a	Ufficio	7	1x58W	7	3F Travetta LED DI 1x30W LGS - DALI-CRI90 cod 11571, idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	7	0
249		02	PT063a	Locale Tecnico	3	2x58W	3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Parete	Dali	3	0
250		02	PT026	Ufficio	1	1x36W??	2	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	1	1

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
251		02	PT006	Ufficio	4	2x36W	6	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2
252		02	PTS031a	Ufficio	3		3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	0
253		02	PTS031b	Ufficio	3		3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	0
254		02	PTS033	Ufficio	3		3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Incassato	Dali	3	0
255		02	PTS037		3		3	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	3	0
256		02	PTS038		9		9	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	9	0
257		02	PTS027		1		1	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI		Dali	1	0
258		02			0		10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10
259		02	PT027b	Ufficio	4	1x36W??	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	0
260		02	PT017d	Ufficio	4	1x36W??	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2
261		02	PT017b	Ufficio	4	2x36W	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	1
262		02	PT017c	Ufficio	4	2x36W	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	2
263		02	PT013a	Ufficio	2	2x36W	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	4
264		02	PT011	Ufficio	4	2x36W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	0
265		02	PT092	Ufficio	2	2x36W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	0
266		02	PTS012	Laboratorio	2	2x58W	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	1
267		02	PTS016	Mensa	2	2x58W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	0
268		02	PTS011	Laboratorio	6	2x58W	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	6	0
269		02	PTS017c	Laboratorio	1	2x58W	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	1	1
270		02	PTS018	Sala Riunioni	2	2x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	2	2
271		02	PTS009	Laboratorio	4	2x58W	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	4	0
272		02	PTS010	Laboratorio	2		2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI			2	0
273		02	PTS040b		1		1	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI			1	0
274		02	PTS040c	Laboratorio	9	2x58W	9	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	9	0
275		02			0		10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	Plafone	Dali	0	10
276	3F Zeta D 2x18W cod 1087444											
277		02	PT017af	Transito	9	2x36W	9	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	9	0
278		02	PT003	Transito	8	2x36W	8	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	8	0
279		02	PTS019a	Transito	8	2x36W	8	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Plafone	on/off	8	0
280		02	P2008	Transito	7	2x58W	7	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Binario	on/off	7	0
281		02	P2007	Transito	7	2x58W?	7	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Binario	on/off	7	0
282		02	P2006	Transito	5	2x58W	5	3F Zeta D 2x18W cod 10874	Pendinate	on/off	5	0
283	3F Zeta D 2x22W1											
284		02	PTS015	Scala	1	2x58W	1	3F Zeta D 2x22W	Plafone	on/off	1	0
285	Disano Vega LED Nero LED44											
286		02	PT076	Scale	2		2	Disano Vega LED Nero LED		on/off	2	0
287		02	PT073	Scale	1		1	Disano Vega LED Nero LED		on/off	1	0
288		02	PT074b	SCALE	2		2	Disano Vega LED Nero LED		on/off	2	0
289		02	PT042a	SCALE	4	4	4	Disano Vega LED Nero LED		on/off	4	0
290		02	PTS047 PTS055	Scale	5	Vega	5	Disano Vega LED Nero LED	Parete	on/off	5	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
291		02	P1057	Transito	2		2	Disano Vega LED Nero LED	Parete	on/off	2	0
292		02	P1061	Transito	1		1	Disano Vega LED Nero LED	Parete	on/off	1	0
293		02	P1062	Scala	4		4	Disano Vega LED Nero LED		on/off	4	0
294		02	P1034	Corridoio	1	Disano Vega	1	Disano Vega LED Nero LED	Plafone	on/off	1	0
295		02	P1040b	Scala	4	Disano Vega	4	Disano Vega LED Nero LED		on/off	4	0
296		02	P1042		9	Disano Vega	9	Disano Vega LED Nero LED		on/off	9	0
297		02	P2013	Scala	2	Disano Vega	2	Disano Vega LED Nero LED	Incassato	on/off	2	0
298		02	P2018	Scala	2	Disano Vega	2	Disano Vega LED Nero LED	Incassato	on/off	2	0
299		02	P2015	Ufficio	1	Disano Vega	1	Disano Vega LED Nero LED	Parete	on/off	1	0
300		02	P2005a	Scala	2	Disano Vega	2	Disano Vega LED Nero LED	Parete	on/off	2	0
301		02	P2015 P2016	Scala	2	Disano Vega	2	Disano Vega LED Nero LED	Parete	on/off	2	0
302	RF Reno faretto AMPIO 20W - 84°						12					
303		02	PTS026b	Transito	6	TONDE	6	RF Reno faretto AMPIO 20W - 84°	Incassato	on/off	6	0
304		02	PTS024c	Transito	6	Tartatuga	6	RF Reno faretto AMPIO 20W - 84°	Incassato	on/off	6	0
305	Sostituzione lampada con lampada LED						760					
306		02	PT050abcde PT048a	Transito	17	TONDE	17	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	17	0
307		02	PT061	Educafe	21	TONDE 2	21	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	21	0
308		02	PT061		2	TONDE 2	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	2	0
309		02	PT063bc	Bagni	5	non rilevate	5	Sostituzione lampada con lampada LED		0	5	0
310		02	PT059	Transito Esterno	4	faretti	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	4	0
311		02	PT053abc	Bagni	5	TONDE	5	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	5	0
312		02	PT048b	Transito Esterno	1	TONDE	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	1	0
313		02	PT048b	Transito Esterno	2	faretti	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	2	0
314		02	PT067a	Transito	1		2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	1
315		02	PT067a	Transito	3	faretti	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	3	0
316		02	PT066abc	Bagni	1	1x18W	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	0
317		02	PT072	Ufficio	3	faretti	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	3	0
318		02	PT078abdef	Bagni	7	TONDE	7	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	7	0
319					4	TONDE	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	4	0
320		02	PT029ab PT027a PT089 PT028	Ambulatorio	10		10	Sostituzione lampada con lampada LED		0	10	0
321		02	PT031b	Scala	1	Lampione	1	Sostituzione lampada con lampada LED		0	1	0
322		02	PT014b	Scale	4		4	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	4	0
323		02	PT022a	Bagni	2	Tartatuga	2	Sostituzione lampada con lampada LED		0	2	0
324		02	PT022b	Bagni	4	Tartatuga	4	Sostituzione lampada con lampada LED		0	4	0
325		02	PT022d	Bagni	4	Tartatuga	4	Sostituzione lampada con lampada LED		0	4	0
326		02	PT022d	Bagni	2	TONDE 3	2	Sostituzione lampada con lampada LED		0	2	0
327		02	PT015	Transito	2	TONDE 4	2	Sostituzione lampada con lampada LED		0	2	0
328					10	tubi	10	Sostituzione lampada con lampada LED		0	10	0
329		02	PT008a	Bagni	1	TONDE	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	1	0
330					1	TONDE 3	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
331		02	PT009a	Bagni	1	TONDE	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	1	0
332					1	TONDE 3	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	0
333		02	PT086	Transito	1	TONDE 5	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
334		02	PT036c	Transito	5	TONDE 5	5	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	5	0
335		02	PT036c	Transito	5	faretti	5	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	5	0
336					2	Tartatuga	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	2	0
337		02	PT038	Bagni	1	2x18W	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	1
338					1	LAMPADARIO	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Pendinate	0	1	0
339		02	PT082	Lampione	1		1	Sostituzione lampada con lampada LED		0	1	0
340		02	PTS017ab	Bagni	2	Disano globo	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	2	0
341		02	PTS0054 004a	Scala	2		2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	2	0
342		02	PTS003abc	Bagni	1	1x18W	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	0
343					3	1x58W??	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	3	0
344		02	PTS050	Bagni	1	2X18	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	1	1
345		02	PTS050	Bagni	1	2X18	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	1	1
346		02	PTS048	Bagni	1	2X18	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	1	1
347		02	PTS021 PTS023c	Scala	2	TONDE 4	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	2	2
348		02	PTS021 PTS023c	Scala	2	TONDE 4	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	2	2
349		02	PTS025a	Bagni	2	TONDE	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	2	0
350		02	PTS043b	Transito	19	faretti	19	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	19	0
351		02	PTS035		2		2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	2	0
352		02	PTS035	Bagni	1	Tartatuga	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	1
353		02	PTS029a	Bagni	2	Tartatuga	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	2	0
354		03	037abcd	Bagni	2	2x18W	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	2	2
355		04	037abcd	Bagni	1	1x36W??	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	2
356		02	P1032ab	Bagni	2	2x18W	4	Sostituzione lampada con lampada LED		0	2	2
357		02	P1033ab	Bagni	2	2x18W	4	Sostituzione lampada con lampada LED		0	2	2
358		02	P1038	Corridoio	8	LAMPADARIO	8	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	8	0
359		02	P1009	Corridoio	7	LAMPADARIO	7	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	7	0
360		02	P1029	Corridoio	5	LAMPADARIO	5	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	5	0
361		02	P1034	Corridoio	2	LAMPADARIO	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	2	0
362		03	P1053 P1054	Scala	1	LAMPADARIO	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Pendinate	0	1	0
363		02	P1056	Ingresso+ Sala Riunioni	15	alogene	15	Sostituzione lampada con lampada LED	Tiranti a parete	0	15	0
364		02	P1015	Bagni	2	TONDE	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	2	0
365					3	faretti	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	3	0
366		02	P1010	Ufficio	6	TONDE	6	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	6	0
367					5	faretti	5	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	5	0
368		02	P1013	Transito	7	TONDE	7	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	7	0
369					2	TONDE	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no contros)	0	2	0
370		02	P1011	Ufficio	7	TONDE	7	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	7	0

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
371		02			1	faretti	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no controsoffitti)	0	1	0
372		02	P1012	Ufficio	12	TONDE	12	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	12	0
373					11	faretti	11	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no controsoffitti)	0	11	0
374		02	P1014ab	Bagni	2	TONDE	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	2	0
375					4	faretti	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	4	0
376					6	TONDE	6	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	6	0
377		02	P1016c	Ufficio	4	TONDE	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	4	0
378					3	faretti	3	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no controsoffitti)	0	3	0
379		02	P1016a	Ufficio	9	TONDE	9	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	9	0
380					6	faretti	6	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no controsoffitti)	0	6	0
381		02	P1018	Ufficio	4	TONDE	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	4	0
382		02			8	Illuminazione laterale	8	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	8	0
383		02	P1021ab	Bagni	2	Quadretto (in teoria gia letto)	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no controsoffitti)	0	2	2
384		02	P1021cd	Bagni	2	Quadretto (in teoria gia letto)	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato (no controsoffitti)	0	2	2
385		02	P1004fgh	Bagni	8	faretti	8	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	8	0
386		02	P1004fgh	Bagni	4	TONDE	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	4	0
387		02	P1005ilmn	Bagni	5	TONDE	5	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	5	0
388		02	P1005ilmn	Bagni	6	faretti	6	Sostituzione lampada con lampada LED	Incassato	0	6	0
389		02	P2004	Aula 2.2.1	70	tonde medio piccole	70	Sostituzione lampada con lampada LED		0	70	0
390		02	P2004	Aula 2.2.1	26	tonde grandi	26	Sostituzione lampada con lampada LED		0	26	0
391		02	P2014abcd	Bagni	2	2x18W	2	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	2	0
392		02	P2014abcd	Bagni	1	1x36W??	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Parete	0	1	0
393		02	P2004c	Transito	1	faretti	4	Sostituzione lampada con lampada LED		0	1	3
394		02	PS012abcde	Deposito	1		1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
395		02	PS007	Deposito	1		1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
396		02	PS005e	Sala riunioni	15	1x18W	15	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	15	0
397		02	PS005e	Sala riunioni	10	alogene	10	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	10	0
398		02	PS005	Scala	4	Globo	4	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	4	0
399		02	PS019c	Transito	1	cappellotto	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
400		02	PS019b	Deposito	1	cappellotto	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
401		02	PS031a,b	Bar	58	1X26W FLUO	58	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	58	0
402		02	PS031a,b	Bar	20	2X26W FLUO	40	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	20	20
403		02	PS031a,b	Bar	20	70W JODURO	20	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	20	0
404		02	PS031a,b	Bar	44	2X26W FLUO	44	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	44	0
405		02	PS031a,b	Bar	9	JM a parete	9	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	9	0
406		02	PS038	Mensa	39	2X26W FLUO	78	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	39	39
407		02	PS049d	Deposito	1	Tartaruga	1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
408		02	PS092	Deposito	1		1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
409		02	PS093	Deposito	1		1	Sostituzione lampada con lampada LED	Plafone	0	1	0
410												

	A	C	D	E	F	G	I	J	K	L	BE	BF
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI FATTO	TIPOLOGIA STATO DI FATTO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	POSIZIONAMENTO	GESTIONE [ON/OFF - DALI]	ELEMENTI DA SMONTARE E RIMONTARE	ELEMENTI CON NUOVO PUNTO IN DERIVAZIONE
10												
411	Rimozione apparecchio incasso danneggiato2											
412		02	PS019d	Scala	2		2	Rimozione apparecchio incasso danneggiato	Plafone		2	0
413	Rimozione e smaltimento apparecchi a parete2											
414		02	PS014c	Deposito	2	Rimozione	2	Rimozione e smaltimento apparecchi a parete	Plafone		2	0
415	Faretti già a LED, previsto smontaggio e rcablaggio con nuovo punto in derivazione19											
416		02	PTS034b PT045	Transito	19	faretti	19	Faretti già a led	Incassato (no contros)		19	0
417												
418		02	P1035	Ufficio	4	faretti	2	Faretti già con lampada LED	Plafone			
419		02	P1036	Ufficio	6	faretti	6	Faretti già con lampada LED	Plafone			
420		02	PT001	Sala Riunioni	10	faretti	10	Gia a Led				
421		02	PT037	Ufficio	6	Panel	6	Gia a Led	Incassato			
422		02	PTS019c	Scala	1	Quadretto	1	Gia a LED	Parete			
423		02	P1050	Locale Tecnico	1		1	Gia a LED				
424		02	P1050a..d	Bagni	5	In teoria sono già a led	5	Gia a LED				
425		02	P1043a	Aula 2.1.4	33	LED		Gia a LED				
426		02	P1043b	Aula 2.1.5	28	LED		Gia a LED				
427		02	P1051ab	Bagni	4	Quadretto (in teoria già led		Gia a LED				
428		02	P1050abcd	Bagni	4	Quadretto (in teoria già led		Gia a LED				
429		02	PS018	Contact center				Gia a LED	Plafone			
430		02	PS033d	Deposito	1	1x36W	1	Gia a LED	Plafone			
431		02	PS033e	Deposito	1	1x36W	1	Gia a LED	Plafone			
432		02	PS001c	Deposito	1		1	Gia a LED	Plafone			
433		02	PT060	Transito				Gia previsto in PT aree esterne				
434		02	PT096	Transito				Gia previsto in PT aree esterne				
435		02	P2016	Ufficio				Gia quotato in P2015	Parete			
436		02	P1030	Aula 2.0.2	9	LAMPADARIO		Non oggetto di modifica	LAMPADARIO			
437		02	P2009	Transito	8	strisce led	8	Non si prevedono attività	Pendinate			
438		02	P2017	Ascensore				Non si prevedono attività	Incassato			
439		02	P1020 P1058 P1016b	Transito	22	Faretti 2	22	Non si sostituisce	Incassato (no contros)			
440		02	PT094	SCALE				Proiettori già previsti in PT aree esterne			0	0
441		02	PT095	Transito				Proiettori già previsti in PT aree esterne				
442		02	P1040a					Computati in P1040b				
443		02	P1041					Computati in P1042				
444												
445												
446												
447												
448												